

**Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации**

г. Москва

" 22 " 10 2020 г.

ГБОУ школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 21

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя:

Шуришев АЕ Федоровичи Моисеевич

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Манфое Татьяна Александровна

(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	<i>Заявка 84516, 84519 срабатывание системы АПС по причине прижатия кнопки на пульте про- ведена повторная очистка</i>	<i>22.10.20</i>	<i>Сопутствие 1,5 - 4 шт.</i>
2	<i>извещателей. Система сдана заказчику в рабо- тоспособном состоянии для дальнейшей эксплуата- ции.</i>		
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

Подпись от Исполнителя

Шуришев АЕ
МП

Подпись от Организации

Манфое Т.А
МП



Обходной лист О выполнении технического обслуживания и ремонта Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 13 » 10 20 20 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 28 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федоровичи Моисеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации

администратор Кривиз И.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	13.10.20	Нет
	Проведены работы по погашению магнитных записей в системе АПС		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

Ширяев АЕ

Подпись от Организации

Кривиз И.В.

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 13 » 10 2020 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 28 к 2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН СОС

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведены работы по подключению магнитной заш-
ков к системе АПС

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:



(ФИО)

Подпись

Организация:



(ФИО)

Подпись

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 14 » 10 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 7 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя




Ширяев АЕ Федорович Моисеевич
 (Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

завхоз Чурилова ЛВ
 (Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНП ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>14.10.20</u>	<u>Нет</u> 
	<u>Проведена очистка дымовых датчиков</u> <u>всех 3 прибор</u> 		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширяев АЕ


Подпись от Организации

МП

Чурилова ЛВ




Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 14 » 10 2022 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 7к2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведено огнотка извещателей ЛПСЗ раздел 1

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Иванов АЕ
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Школа 1636
(ФИО)
Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636
МОСКВА

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 14 » 10 2020 г.

ГБОУ Школа 1636
 Наименование организации




Адрес здания Москва Воронежская 5 к 2

Исполнитель: ГУП СПИМ

Работник Исполнителя Ширшев АЕ Федорович Моисеевич
 (Ф.И.О.)

Ответственное лицо
 Организации завхоз Чурилина СВ
 (Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:
 В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСПИ ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>14.10.20</u>	<u>нет</u> 
			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Для
 Подпись от Исполнителя
 МП Ширшев АЕ

Подпись от Организации
 МП Чурилина СВ

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 14 » 10 2022 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 5 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


(ФИО)
Подпись
МП

Организация:


(ФИО)
Подпись
МП


**Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации**

г. Москва

ГБОУ Школа 1636 " 15 " 10 2020г.

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Яценевая 23 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя:

Шульцев АЕ Федорович Моисеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Александр Павлович Александров
(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	Проведено ТО систем АПС СОУЭ РСПН всо согласно ре- гламенту. Объектовая стан- ция "Стрелец-Мониторинг" не в регламенте, согласно РСПН	15.10.20	Нет
2	не проверялся. Системы сда- ны заказчику в работоспо- собном состоянии. ГИИЗ, даны нейтральной экспертной оценкой.		
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя


Шульцев АЕ
МП

Подпись от Организации


Александров
МП

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 15 » 10 2021.

ГБОУ ШКОЛА № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясеневая 23 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Объектовая станция "Стрелы-мониторинг" не в режиме, сигналы РСПН не проверялись.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Ширяев АЕ

(ФИО)



Подпись

Организация:



Т.А

Подпись

**Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации**

г. Москва

ГБОУ Школа № 1636

" 5 " 10 2020г.

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 21

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя:

Ширяев АЕ Федоровичи Моисеевичи
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Завхоз Галюев Д.Т.
(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	Заявка 82737 Проведена внешановая диагностика системы АПС. Неправильностей не выявлено. Все ЛИС находятся в дежурном режиме, в том числе ЛИС №3 системы здания.	5.10.20	нет
2	Заказчику в работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации. Ранее составленный обходной лист считать неверным.		
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

Ширяев АЕ
МП

Подпись от Организации



Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 15 » 10 20 20 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Елецкая 21

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя




Ширяев АЕ Федорович Момсеевич
 (Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

рбху, Момсеев Вадим Александрович
 (Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНН ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	15.10.20	<u>НЕТ</u> 
	<u>Прохождение сигнала РСНН</u> <u>не проверялось по причине нахо-</u> <u>ждения объекта не на регламенте</u> 		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП



Подпись от Организации

МП



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 15 » 10 2020.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 21

Исполнитель:

ГУП СПМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСМН ОВО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Объектовая станция "Стрелка-мониторинг" не на
ремонт, сигнал РСМН не проверялся.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Шариков А.Е.
(ФИО)



Подпись

Организация:



Подпись

**Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации**

г. Москва

ГБОУ Школа № 1636 "15" "10" 2020г.

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясеневая 21 к 3

Исполнитель:

ГУП ССПМ

Работник Исполнителя:

Ширяев АЕ Федоровичи Мосеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Завхоз Батталова З. И.
(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	Проведено ТО системы АПС САУЗ РСПи ОСО согласно регламенту. Объектовая станция "Стрелец - мониторинг" не в регламенте сигнала РСПи не проверяется. Система сдана	15.10.20	НСТ
2	Заказчику в работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации.		
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя


Ширяев АЕ
МП

Подпись от Организации


Батталова З. И.
МП

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«15» 10 2021г.

ГБОУ Школа №1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясеневая 21 к3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Объектовая станция "Стрелы-мониторинг" №6 в рег-
лаimente, сигналы РСПН не проверялись

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Иванов А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Батталова З.М.
(ФИО)
Подпись
ГБОУ ШКОЛА №1636
МП



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 14 » 10 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Генерала Белова 49 п. 1

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


МП
Подпись

Организация:


МП
Подпись

№ 1636
Теперь у нас 600.4

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 13 » 10 2020г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 26 к 4

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПИ ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии


Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:



(ФИО)

Подпись

Организация:



Защита

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«13» 10 2020 г.

ГБОУ Школа 1639

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясеневая 39 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСРП ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Шураев А.Е.
(ФИО)



Подпись

Организация:

Защитов О.Т.
(ФИО)



Подпись

Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации

г. Москва

г. Москва № 1636 " 16 " 10 2020 г.

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 15 п 2

Исполнитель:

ГУП СШМ

Работник Исполнителя:

Шураев АЕ Моисеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Завхоз Тарнов И.Т.
(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	ТО систем АПС соуд рспн соо сошаско ршашенту Системы связи заказчи- ку в работоспособной сос- тоянии для дальнейшей эксплуатации.	16.10.20	нет
2			
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

Шураев АЕ
МП

Подпись от Организации



Тарнов И.Т.

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 16 » 10 2022 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 15 к 2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПИ ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии


Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:


К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


(ФИО)

Подпись


Организация:


(ФИО)

Подпись


Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации

г. Москва

ГБОУ Школа 1636 "14" 10 2020 г.

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Генерала Белова 55*2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя:

Ширяев АЕ Федоровичи Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Завхоз Ганнов И.Т.
(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	<u>В связи с проведением</u> <u>ремонтно-строительных</u> <u>работ, проведение ТО</u> <u>не возможно.</u>	<u>14.10.20</u>	<u>Нет</u>
2			
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

Подпись от Исполнителя



Подпись от Организации



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

" 14 " 10

2019 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Генерала Белова 55к2

Исполнитель:

ГУП «СППМ»

ГУП «СППМ» (субподрядчик)

Выявлены:

В связи с проведением ремонтно-строительных работ, проведение ТО не возможно.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации

на _____ листах.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для Исполнителя и Организации.

Исполнитель:

Работник ГУП СППМ

Ширяев А.Е.
подпись
МП

Организация:

ГБОУ Школа № 1636
подпись
МП

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 14 » 10 2020 г.

ГБОУ школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 8 к 5

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федоровичи Монсеевичи
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Ш. Ширяев
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:
 В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНП ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>14.10.20</u>	<u>нет</u>
	<u>проведены работы по отис-</u> <u>тке вызвещателей ЛИС 7</u>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев АЕ
Монсеевичи

Подпись от Организации
МП

Завхоз Ш. Ширяев



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 14 » 10 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 8 к 5

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведены работы по очистке и обслуживанию ИС 7

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Иванов А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Битерев З.Т.
(ФИО)
Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД МОСКВА
УЛ. ВОРОНЕЖСКАЯ, 8
1031724066475

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 13 » 10 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Ясеневая 35к2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Шушарев А.Е. Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Затков Гасинов З.Т.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЗ</u> <u>РСМЦ ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>13.10.20</u>	<u>НЕТ</u>
	<u>Проведены работы по обслуживанию и ремонту элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.</u>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Шушарев А.Е.
Моисеевич

Подпись от Организации
МП

Затков Гасинов З.Т.

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«13» 10 2020г.

ГБОУ Школа №1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясенева 35к2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПИ ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведены работы по очистке и обслуживанию АПС по-
ристор 1 этаж.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Иванов А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Гармоев И.Т.
(ФИО)
Подпись
ГБОУ ШКОЛА №1636
МОСКВА

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 13 » 10 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 43 к 1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федоров ИИ Моисеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Галюев А.Т
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСПП СОС</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>13.10.20</u>	<u>ЛССТ</u>
	<u>по просьбе заказчика отключены АПС 1-5, 8, 10, 11, 14, 17</u> <u>в связи с проведением ремонтно-строительных работ</u>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП


Ширяев АЕ
Моисеев ОИ

Подпись от Организации
МП


Галюев А.Т

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 13 » 10 2020г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 43 к1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПИ ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

по просьбе заказчика отключены АПС 1-5, 8, 10, 11, 14, 17
в связи с проведением ремонтно-строительных работ

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:



(ФИО)

Подпись

Организация:



г. Москва

« 16 » 10 20 20 г.

ГБОУ Микоя 1636

[illegible]

Адрес здания

Москва Ениская 12 к 3

Исполнитель:

ГҮП СППМ

Работник Исполнителя

Шураев АЕ Моисеев ОИ

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Гаснов И.Т.

(Должность, Ф.И.О.)

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПК СОУЗ</i> <i>РСНН</i> <i>ОСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>16.10.20</i>	<i>нет</i>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Михаев А.Е.

Пошись от Организации

MI

Подпись от Организации
МДП № 7636

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 16 » 10 2011 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 12 к3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПН СОС

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


(ФИО)
Подпись
МП

Организация:


(ФИО)
Подпись
МП
