

Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации

г. Москва

ГБОУ Школа 1636

" *10* " *11* 20*20*г.

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясеневая 23к2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя:

Миряев А.Е.

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Менфот Т.А. Яков

(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	<i>Заявка 86130, 86131 на обслуживание системы АПС по причине кратковременного скачка напряжения в электросети. Проведено переобзвучивание АПС системы</i>	<i>10.11.20</i>	<i>нет</i>
2	<i>Сдана заказка в работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации.</i>		
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

Миряев А.Е.
МП

Подпись от Организации

Менфот Т.А.
МП

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 18 » 11 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Елецкая 15 к 2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федоров ИИ Момсеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Администратор О.Г. Заиреева
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>ДПС СОУЭ</i> <i>РСПИ ОСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>18.11.20</i>	<i>Плоскоба - 3 шт.</i>
	<i>Проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ДПС 3, 6, 7, 11, 12, 17, 18 Приборы откалиброваны.</i>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев АЕ
Мус

Подпись от Организации
МП

1636
Заиреева

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 18 » 11 2000 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 15 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ рспн ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ЛИС 3, 6, 7, 11, 12, 17, 18. Прибор опломбирован.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Иванов А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Иванов О.Г.
(ФИО)
Подпись
МП ГБОУ ШКОЛА № 1636

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 17 » 11 2021.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясенева 21к3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена очистка приборов системы. проведена проверка работоспособности систем. Проверены ЛИС 4, 5, 6, 7, 8, 9 приборы описаны.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Иванов АЕ
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Батталова З. И.
(ФИО)
Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636
МОСКВА

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 17 » 11 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Ясенева 21к3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)



Ответственное лицо

Организации

Завхоз Баталова З.М.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНН ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ЛИС 4, 5, 6, 7, 8, 9 при-боры оплошнелогированы</u> <u>Т.Р.</u> <u>Проведены работы по замене извещателей, вышедших из строя по причине механических повреждений.</u>	<u>17.11.20</u>	 <u>ИП212-45 - 2шт</u> <u>ИП513-10 - 1шт</u> <u>пломба - 4шт.</u>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП


Ширяев АЕ


Подпись от Организации

МП


Завхоз
Баталова З.М.

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«16» 11 2020г.

ГБОУ школа №1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Вороненская 8 к 5

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведено обслуживание приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ЛИС 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19. Прибор отключен.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Исполнитель: Иванов А.Е. (ФИО)
Подпись: [Подпись]
Для документов
МП

Организация:

Организация: Баталова З.И. (ФИО)
Подпись: [Подпись]
ГБОУ ШКОЛА №1636
МП

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 16 » 11 2020 г.

ГБОУ Школа №1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 8к5

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федорович Мансеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

завхоз Баттимова З.М.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>рспм осо</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>Проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ИПС 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19. Приборы опломбированы.</u>	<u>16.11.20</u>	<u>Тестовый</u> <u>ГОСМ - 1 шт.</u> <u>Питомое - 4 шт.</u>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширяев АЕ

Подпись от Организации

МП



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«17» 11 2020г.

ГБОУ школа №1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясенева 23 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведено отыстка приборов систем. проведена проверка работоспособности систем. проверены ИПС 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 Приборы списаны

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


(ФИО)

Подпись


Организация:


(ФИО)

Подпись


Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 17 » 11 20 20 г.

ГБОУ школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Ясенева 23 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя


Ширяев АЕ Федорович Мансеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Макарова Т.А
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНН СОС</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ИПС 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20 прибора опломбированы.</u>	<u>17.11.20</u>	<u>Пломба - 4 шт</u> 

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев АЕ


Подпись от Организации
МП





Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 17 » 11 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 21

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПИ ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверено АПС 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17. Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Миряев А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Григорьев И.В.
(ФИО)
Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД МОСКВА
УЛ. ЕЛЕЦКАЯ, Д. 21
125080

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 17 » 11 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Елецкая 21

Исполнитель:

ГУП СПИМ


Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

администратор Крикунов И.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:
 В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЗ</u> <u>РСПИ ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>Проведена очистка приборов систем. Проведена очистка проверки работоспособности систем.</u> <u>Проверены шпс 1, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 17</u> <u>Прибора списано 10 шт.</u> <u>Т.Р.</u> <u>Проведены работы по замене извещателя. Вышедшего из строя</u> <u>по причине окончания срока эксплуатации. более 10 лет.</u>	17.11.20	<u>АП 212 - 45 - 1 шт.</u> <u>плоскоб - 3 шт.</u>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширяев АЕ

Подпись от Организации

МП

Крикунов И.В.

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 16 » 11 2016 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 5 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПИ ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена очистка приборов систем. проведена проверка работоспособности систем. проверены мс 3, 6, 13. Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:


К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


М.П. 
(ФИО)

Организация:


М.П. 
(ФИО)

**Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации**

г. Москва

« 16 » 11 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 5 к 2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя




Ширев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

завхоз Чуриленко ИВ
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНН ВСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>проведена очистка приборов сис-</u> <u>теми. Проведена проверка работо-</u> <u>способности систем. Проверено</u> <u>ИПС 3.6.13. Приборы оповеще-</u> <u>рания.</u> 	<u>16.11.20</u>	<u>ИПСИДА - 3 шт.</u> 

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширев АЕ

Подпись от Организации

МП

Чуриленко ИВ



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 16 » 11 2021 г.

ГБОУ школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 7 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена очистка приборов. проведена проверка работоспособности систем. проверены АПС 4, 5, 6, 7, 12. Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах



Рекомендации и предложения:

В помещения склада ТРЕ-Света доукомплектовать вторыми извещателями в системе АПС

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


(ФИО)

Подпись
МП

Организация:


(ФИО)

Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 16 » 11 2020 г.

ГБОУ школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 7 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя




Ширяев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Гуркина СВ
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПС СОУЭ</i> <i>РСНП СОС</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<i>Проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ВИС 4, 5, 6, 7, 12. Приборы опломбированы.</i> 	<i>16.11.20</i>	<i>площадь - 5 шт.</i> 

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев АЕ
Моисеевич

Подпись от Организации
МП

ГБОУ школа 1636
Завхоз Гуркина СВ

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«16» 11 2021г.

ГБОУ Школа №1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Генерала Белова 49 к1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНП ССО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена очистка приборов. проведена проверка ра-
ботоспособности систем. проведена работа по проверке
УПС 5, 7, 8, 10, 11. Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


Михаев А.Е.
(ФИО)
Подпись

Организация:


А.Михаев
(ФИО)
Подпись

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 16 » 11 2020 г.

ГБОУ школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Генерала Белова 49к1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя


Ширяев А.Е. Чодоровичи Монсеев О.И.
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

ст. по тех. А. Меркушикова
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЗ</u> <u>РСНП ССО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>Проведена очистка приборов. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены АПС 5, 7, 8, 10, 11. Прибор опломбирован.</u> <u>Т.Р. Проведены работы по замене извещателей, вышедших из строя по окончании эксплуатационного срока службы. Более 10 шт.</u>	16.11.20	<u>ЛП 212-45 - 4 шт.</u> <u>ПШОБ - 4 шт.</u>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования Города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев А.Е.
Чодоровичи Монсеев О.И.

Подпись от Организации
МП

Меркушикова А.



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 12 » 11 2020г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 28 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПи ОО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены шс 2, 4, 7 прибор откалиброван.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах


Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


М.П. 
Подпись

(ФИО)

Организация:


М.П. 
Подпись

(ФИО)

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 12 » 11 2020 г.

ГБОУ школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 28 к2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

агентство «Трансформ» Криворученко И.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:
 В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНП ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>12.11.20</u>	<u>пламоба - 3 шт.</u>
	<u>проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены тыс 2, 4, 7 Приборот опломбированы.</u>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования Города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширяев АЕ

Подпись от Организации

МП

Ширяев АЕ



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 12 » 11 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 26 к 4

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ВЛО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена очистка приборов систем. проведена проверка работоспособности систем. прибор опломбирован.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Миснев А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Гетушкова О.И.
(ФИО)
Подпись
МП ГБОУ ШКОЛА № 1636

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 12 » 11 20 20 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 26 в 4

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Шарав АЕ Федорович Моисеев ОЧ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Спец. по тех. осм. Летушкова О.Ч.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНН ВСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>12.11.20</u>	<u>Пломба - 6 шт.</u>
	<u>Проведена очистка приборов сис-</u> <u>тем. Проведена проверка работ-</u> <u>способности систем. Приборы</u> <u>откалиброваны.</u>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Моисеев АЕ

Подпись от Организации

МП

Летушкова О.Ч.

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 18 » 11 2020 г.

Енисей ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Енисейская 12 к 3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ЛИС 4, 7, 5, 6, 8, 17, 18. Приборы опломбированы.

[Large signature]

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Муромов А.Е.
(ФИО)
[Signature]
Подпись
МП

Организация:

Гарматов З.Т.
(ФИО)
[Signature]
Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
ШКОЛА № 1636 «НИКА» (ГБОУ ШКОЛ)

Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации

г. Москва

" 18 " 11 2020г.

ГБОУ школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 12к3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя:

Мишев АЕ Федорович Моисеевич

(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Зав.уч. Гармеев В.Т.

(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	ТО систем АПС ГОУА РЕНИ ОГО согласно регламенту. проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем проверки лис 4,5,6,7,8,17,18		
2	Системы сданы запчастку в работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации. Приборы опломбированы Т.Р.		
3	Проведены работы по замене извещателей, вышедших из строя по причине механических повреждений.	18.11.20	УП 212-45 - 1 шт. УПР 513-10 - 1 шт. прошба - 3 шт.
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

Мишев АЕ
МП

Подпись от Организации

ГБОУ школа 1636
МП

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

" 16 "

11

2019 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Генерала Белова 55к2

Исполнитель:

ГУП «СППМ»

ГУП «СППМ» (субподрядчик)

Выявлены:

В связи с проведением строительных работ, проведение ТО не возможно

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации
на _____ листах.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для Исполнителя и Организации.

Исполнитель:
Работник ГУП СППМ

МП _____ подпись

Организация:


ГБОУ ШКОЛА 1636

МП _____ подпись

**Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации**

г. Москва

ГБОУ Школа 1636 " 16 " 11 2020 г.

Адрес здания: Москва Генерала Денисова 55 к 2

Исполнитель: ГУП СПИМ

Работник Исполнителя: Мишнев АЕ Федоров ИИ Моисеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации: Генерал 2.8.
(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	<u>В связи с проведением ремонтно-строительных работ проведение ТО не возможно</u>	<u>16.11.20</u>	<u>нет</u>
2			
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

Подпись от Исполнителя

Мишнев АЕ
МП

Подпись от Организации

Генерал 2.8.
МП

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 12 » 11 2020 г.

ГБОУ школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясневая 35к2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПи ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена очистка приборов систем. Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ШС 2, 7, 8 прибор + Приборы описаны.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Григорьев А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Григорьев С.Т.
(ФИО)
Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 12 » 11 20 20 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Ясеневая 35к2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завху Канюков Д.Т.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПС СОУЭ</i> <i>РСНН ВСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>12.11.20</i>	<i>Примба - 4 шт.</i>
	<i>Проведено отставка приборов систем. Проведено проверка работоспособности систем. Проверены ЛИС 2, 7, 8 прибор 1. Приборы списаны.</i>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширев АЕ

Подпись от Организации

МП



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«12» 11 2020 г.

ГБОУ Школа №1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясенева 39 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведена очистка приборов системы. Проведена проверка работоспособности системы. Проверены АПС 4, 5, 6, 7, 12, 13. Прибор опломбирован.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:



(ФИО)

Подпись

Организация:



(ФИО)

Подпись

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 12 » 11 2020 г.

ГБОУ школа №36

Наименование организации

Адрес здания

Москва Песневая 39 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Щукин АЕ Федорович Моисеевич
 (Ф.И.О.)

Ответственное лицо
 Организации

Завхоз Т.Т. Галимов
 (Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС сауш</u> <u>РСПИ ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>проведена очистка приборов</u> <u>систем. Проведена проверка</u> <u>работоспособности систем</u> <u>проверены ЛСС 4, 5, 6, 7, 12, 13</u> <u>приборы описаны</u> <u>Т.Р.</u> <u>проведена работа по замене</u> <u>износившейся вышедшая из</u> <u>строя по причине окончания</u> <u>срока эксплуатации более</u> <u>10 лет.</u>	<u>12.11.20</u>	<u>ИП212-45-2шт.</u> <u>Пиломба - 3шт.</u>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Щукин АЕ

Подпись от Организации

МП

ГБОУ школа №36

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 12 » 11 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 43 к 1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведена очистка приборов системы. Проведена проверка работоспособности системы. По правке заказчика отключены ИИС 1-5, 8, 10, 11, 14, 17 на время ремонтно-строительных работ прибор отключиваются.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:



(ФИО)

Подпись

МП

Организация:



(ФИО)

Подпись

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 12 » 11 20 20 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 43 к 1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Шираев АЕ Александрович Мосеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Г.Т. Гасимов
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСПИ ОЕО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>12.11.20</u>	<u>нет</u>
	<u>проведена проверка приборов систем. Проведено проверка работоспособности систем. 126</u> <u>просьба заказчика отключения</u> <u>ЛПС Р-5, 8, 10, 11, 14, 17 на время</u> <u>проведения ремонтно-строитель-</u> <u>ных работ прибор включен.</u>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Шираев АЕ

Подпись от Организации

МП

Гасимов Г.Т.