

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 10 » 12 2021 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 43 п 1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПИ ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем по прос-
суде заказчика отключены ИПС 1-5, 8, 10, 11, 14, 17 на вре-
мя проведения ремонтно-строительных работ.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Муратов ИВ (ФИО)

Подпись

МП

Организация:

Галицкий Д.Т. (ФИО)

Подпись

МП

ГБОУ ШКОЛА № 1636

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 10 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 43к1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширяев А.Е. Гродоров И.И. Мансеев О.И.
 (Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Гаврилов Г.И.
 (Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>НПС СОУЭ</i> <i>РСПЦ ОСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>10.12.20</i>	<i>Клиппа - 2 шт.</i>
	<i>проведена проверка работоспособности систем по просьбе заказчика отключены емс 1-5, 8, 10, 11, 14, 17 на время проведения ремонтно-строительных работ. Приборы опломбированы.</i>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширяев А.Е.

Подпись от Организации

МП

Гаврилов Г.И.



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 10 » 12 2020 г.

ГБОУ школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ленинская 39 в 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПИ ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ИПС 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Григорьев А.Е.

(ФИО)

МП

Подпись

Организация:

Григорьев А.Е.

(ФИО)



Подпись

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 10 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Ясенева 39 к 2

Исполнитель:

ГУП СПМ

Работник Исполнителя

Ширяев А.Е. Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Зяглов И.Т.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПС СО97</i> <i>РСПИ ОСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>10.12.20</i>	<i>Клейма - 3 шт.</i>
	<i>Проведена проверка работоспособности систем. Проверены АПС 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. Прибор опломбирован.</i>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организации, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП



Подпись от Организации

МП



**Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты и объектовых систем оповещения в зданиях
Организаций**

г. Москва

" 14 " 12

2020 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Генерала Белова 49к1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

По системе АПС СОУЭ РСПи ОСО согласно
регламенту. Проведено проверка работоспособности сис-
темы Проверены сис 1,2,3,4,6,9,12,13,14,15 Система сдана
заказчику в работоспособном состоянии для дальнейшей
эксплуатации. Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации

на _____ листах.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для Исполнителя и Организации.

Исполнитель:

Для
подписи



подпись

МП

Организация:



подпись

МП

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 14 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Генерала Белова 49к1

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя


Ширяев А.Е. Ягудов И.И. Моисеев О.И.
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Галимов З.Т.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНН ВЛО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>Проведена проверка работоспособности систем. Проверены ЦПС 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15 ПРЦ-СВРы опробованы.</u> <u>З.Р.</u> <u>Проведена работа по замене неисправителей, вышедших из строя по причине окончания срока эксплуатации более 10 лет</u>	<u>14.12.20</u>	<u>ЛПЗП- 45 - 3шт.</u> <u>плоскоба - 2шт.</u>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев А.Е.

Подпись от Организации
МП

Галимов З.Т.



**Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты и объектовых систем оповещения в зданиях
Организаций**

г. Москва

" 14 " 12

2020 г.

ГБОУ школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Генерала Боннова 55к2

Исполнитель:

ГУП СПМ

Выявлены:

В связи с проведением ремонтно-строительных работ, проведение ТО не возможно

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации

на _____ листах.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации.

Исполнитель:


Михайлов АЕ
_____ подпись
МП

Организация:


Танов ИТ
_____ подпись
МП

**Обходной лист
о выполнении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организации**

г. Москва

" 14 " 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Генерала Белова 55к2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя:

Щирев АЕ Федоров или Моисеев ОИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации:

Гаврус Гаврилов ИТ.
(Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны Организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1	<i>В связи с проведением ремонтно-строительных работ, проведение ТО не возможно</i>	<i>14.12.20</i>	<i>нет</i>
2			
3			
4			

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

Щирев АЕ
МП

Подпись от Организации

ГБОУ ШКОЛА № 1636
МП

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«15» 12 2020г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясеневая 23 в 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПи ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем.
приборот опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Григорьев А.Е.
(ФИО)
Подпись



Организация:

Григорьев 27.
(ФИО)
Подпись



Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 15 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Ясеневая 23к2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя

Ширяев А.Е. Федорович
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Галюков В.Т.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПС СОУЗ</i> <i>РСПИ ОСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>15.12.20</i>	<i>Пломба - 2 шт.</i>
	<i>проведена проверка работоспособности систем. При-связь опломбирована.</i>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев А.Е.

Подпись от Организации
МП

Галюков В.Т.

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 16 » 12 2020 г.

ГБОУ школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 12 к 3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем. Проверены АПС 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Михайлов А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Гармоев И.Т.
(ФИО)
Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636
МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
1037724068

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 16 » 12 20 20 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Елецкая 12 к 3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя


Шураев АЕ Игоревичи Монсеевич
 (Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Гаврилов А.Т.
 (Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСПИ ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<u>проведена проверка работоспособности систем Проверены ЛПС 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 Приборы опломбированы.</u> <u>Т.Р.</u> <u>проведена работа по замене извещателей, вышедших из строя по причине окончания срока эксплуатации более 20 лет.</u>	<u>16.12.20</u>	<u>ИП 212-45 - 2шт.</u> <u>шумода - 2шт.</u>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организации, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Шураев АЕ


Подпись от Организации
МП



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 16 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 15 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем.
проверены ЛИС 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 приборы оп-
ломбированы

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:


(ФИО)

Подпись


Организация:


(ФИО)

Подпись


Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 16 » 12 20 20 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Елецкая 15 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширеев АЕ Федоровичи Моисеевичи
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации

Завхоз А.В. Давыдович
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПи ОСО в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	Проведена проверка работоспособности систем. Проверены АПС 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16. Приборы опломбированы. Т. Р. Проведена работа по замене извещателя, вышедшего из строя по истечении срока эксплуатации, более 10 лет.	16.12.20	117 212-45 - 1 шт. Пломба - 2 шт. Тестовый 90411 - 1 шт.

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширеев АЕ

Подпись от Организации

МП

Завхоз А.В. Давыдович

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 15 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясеневая 21 к 3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС САУА РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем
приборы опломбированы

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Михаев АЕ
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

Батталова З.М.
(ФИО)
Подпись
МП
ГБОУ ШКОЛА № 1636

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 15 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Ясеневая 21 к3

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федорович
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

завхоз Батталова З. М.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНП ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>15.12.20</u>	<u>шпатель - 3шт</u>
	<u>проведена проверка работоспособности систем. Приборы опломбированы.</u>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев АЕ
Мурза

Подпись от Организации
МП

Батталова З. М.
Батталова

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«14» 12 2020г.

ГБОУ школа №1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 8я 5

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНП ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем. Проверены АПС 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14. Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Муреев А.Е.

(ФИО)

Подпись

МП



Организация:

Баттатов З.М.

(ФИО)

Подпись



Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 14 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 8к5

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Шураев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации

Завхоз Баттасова З.М.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСПН ОСО в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	Проведена проверка работоспособности систем. Проверены №№ 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 14. Приказы опломбированы. Т.Р. Проведена работа по замене извещателей, вышедших из строя по причине окончания срока эксплуатации более 10 лет а также замена АРБ	14.12.20	ЦП 212-4.5 - 2 шт АРБ 4,5 А/л - 1 шт подшп - 3 шт ЦПР513-10 - 1 шт

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Подпись от Организации

МП

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«15» 12 2020г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Елецкая 21

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РЕНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведена проверка работоспособности систем. Проверены АПС 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16. Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель: Миреев А.Е.
(ФИО)
Подпись
МП

Организация: Мандель Г.А.
(ФИО)
Подпись
ГБОУ ШКОЛА № 1636
ГОРОДА МОСКВЫ

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 15 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Елизария 21

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширшев АЕ Федорович
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации

Гаврюх Микофеев Т.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПС СОУЗ</i> <i>РСРМ ОСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>15.12.20</i>	<i>материалы - 3 шт.</i>
	<i>проведена проверка работоспособности систем проверки ВАС 2,3,4,6,10,13,14,15,16</i> <i>приборот откалибровывается</i>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя

МП

Ширшев АЕ

Подпись от Организации

МП

1636

**Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты и объектовых систем оповещения в зданиях
Организаций**

г. Москва

" 14 " 12

2020 г.

ГБОУ школа № 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронцовская 5 п 2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Выявлены:

ГО системы АПС сауна рспм осо согласно рас-
ламенту. проведена проверка работоспособности сис-
тем. Системной сданой заказчику в работоспособном сое-
стоянии для дальнейшей эксплуатации. Приборы оп-
ломобированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах.

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации

на _____ листах.

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для Исполнителя и Организации.

Исполнитель:



подпись

МП

Организация:



подпись

МП

Обходной лист **О выполнении технического обслуживания и ремонта** **Элементов противопожарной защиты в зданиях организации**

г. Москва

« 14 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 5к2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федорович Монсеев ОЧ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Туркеница Лев
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПС СОУЗ</i> <i>РСНП ОО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>14.12.20</i>	<i>Пиломатериал - 2шт.</i>
	<i>проведена проверка работоспособности систем. приборы опломбированы.</i>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев АЕ
Монсеев ОЧ

Подпись от Организации
МП

Завхоз Туркеница Лев
Монсеев ОЧ

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 14 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 7к2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

Проведена проверка работоспособности систем.
Приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Мисирев А.Е.

(ФИО)

Подпись

МП

Организация:

Чернышова Е.В.

(ФИО)

Подпись

МП



Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 14 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 7 к 2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федорович Молсеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Туркина ЛВ
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <u>АПС СОУЭ</u> <u>РСНП ОСО</u> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<u>14.12.20</u>	<u>Пиломатериал - 3 шт.</u>
	<u>проведена проверка работоспособности систем. Пиломатериал отпущен.</u>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев АЕ
Молсеевич

Подпись от Организации
МП

Туркина ЛВ
Завхоз

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта
элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

«10» 12 2021.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 28 к 2

Исполнитель:

ГУП СППМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: ЛПС СОУЭ РСПН ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем. Прибо-
ры опломбированы.

[Handwritten signature]

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

[Handwritten signature]
(ФИО)
[Handwritten signature]
Подпись
МП

Организация:

[Handwritten signature]
(ФИО)
[Handwritten signature]
Подпись
МП
ГБОУ
ШКОЛА
№ 1636
МОСКВА

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 10 » 12 20 20 г.

ГБОУ школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 28 к 2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя

Ширев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо

Организации

Завхоз Гиреева Т.М.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: АПС СОУЗ РСПИ СОС в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	проведена проверка работоспособности систем. прибор опломбирован. Т.Р. проведена работа по замене извещателей, вышедших из строя по причине окончания срока эксплуатации более 10 лет	10.12.20	УП212-45 - 1 шт УП513-10 - 1 шт. плоскоба - 2 шт.

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Для
Подпись от Исполнителя
МП

Ширев АЕ

Подпись от Организации
МП

ГБОУ ШКОЛА № 1636

Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 10 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Воронежская 26 к 4

Исполнитель:

ГУП СПМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНП ОГО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем. приборы опломбированы.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Иванов А.Е.

(ФИО)

МП

Подпись

Организация:

Орлова В.И.

(ФИО)

МП

Подпись



Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 10 » 12 20 20 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Воронежская 26к4

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя

Ширяев АЕ Федорович Моисеев ВИ
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Инж. по тех. части Петурилова О.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПС СОУЭ</i> <i>РСНН ВСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.	<i>10.12.20</i>	<i>Пиломатериал - 2 шт.</i>
	<i>Проведена проверка работоспособности систем. Приборы опломбированы.</i>		

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы.

Подпись от Исполнителя
МП

Ширяев АЕ

Подпись от Организации
МП



Промежуточный акт о проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях Организаций

г. Москва

« 10 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания:

Москва Ясеневая 35к2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Выявлены:

Проведено ТО систем: АПС СОУЭ РСНП ОСО

Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии

проведена проверка работоспособности систем Приборот
оприходован.

Применяемые расходные материалы: указаны в обходных листах

Рекомендации и предложения:

К настоящему акту прилагаются обходные листы на здания Организации на _____ листах

Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Исполнителя и Организации

Исполнитель:

Михайлов АЕ
(ФИО)
Подпись
МП

Организация:

ГБОУ Школа 1636
(ФИО)
Подпись
МП

Обходной лист
О выполнении технического обслуживания и ремонта
Элементов противопожарной защиты в зданиях организации

г. Москва

« 10 » 12 2020 г.

ГБОУ Школа 1636

Наименование организации

Адрес здания

Москва Ясенева 35 к 2

Исполнитель:

ГУП СПИМ

Работник Исполнителя


Израев АЕ Федорович Моисеевич
(Ф.И.О.)

Ответственное лицо
Организации

Завхоз Федосов И.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Составили и оформили обходной лист о нижеследующем:

В присутствии Ответственного лица со стороны организации проведены Мероприятия:

№	Мероприятия	Дата	Используемые расходные материалы
1.	Проведено ТО систем: <i>АПС СОУЭ</i> <i>РСПИ ОСО</i> в соответствии с Регламентом. Системы переданы Заказчику для дальнейшей эксплуатации в работоспособном состоянии.		
	<i>Проведена проверка работоспособности системы. Приборы опломбированы.</i> <i>Т. Р.</i> <i>Проведена работа по замене извещателей, вышедших из строя по причине окончания срока эксплуатации более 10 лет.</i>	<i>10.12.20</i>	<i>УП 212-45 - 5шт.</i> <i>УПР 513-10 - 1шт.</i> <i>сопротивление 1,5 - 5шт.</i> <i>провода - 2шт.</i>

Работы проводились в соответствии с Порядком взаимодействия при проведении технического обслуживания и ремонта элементов противопожарной защиты в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы

Подпись от Исполнителя
МП



Подпись от Организации
МП

