

АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000108

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Воронежская улица, дом 5, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 2 619,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:




Н.В. Круглова

(подпись)



Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"



(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000107

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Воронежская улица, дом 26, корпус 4

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 4 548,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:



(подпись)

Н.В. Круглова



Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"


(подпись) (ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000106

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Ясенева улица, дом 21, корпус 3

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 3 170,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:
принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(подпись)

Н.В. Круглова

(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000109

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Елецкая улица, дом 15, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 1 873,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

(подпись)

Н.В. Круглова



Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000110

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Воронежская улица, дом 8, корпус 5

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 895,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

(подпись)

Н.В. Круглова



Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000111

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Воронежская улица, дом 7, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 3 363,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:
принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(подпись)

Н.В. Круглова

(подпись)

(ФИО)



о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания
организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в
2021 году

(должность, ФИО Бригадира)

(наименование организации)

(адрес организации)

(подпись)

(ПОДПИСЬ)

(ФНО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000113

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Воронежская улица, дом 43, корпус 1

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 1 852,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:




Н.В. Круглова

(подпись)



Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"



(подпись)



(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000114

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Ясенева улица, дом 23, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 1 197,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:



Н.В. Круглова



Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"



(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000115

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Ясеневая улица, дом 39, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 1 806,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(подпись)

Н.В. Круглова

(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000116

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Воронежская улица, дом 28, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 1 671,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Н.В. Круглова

(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000117

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Елецкая улица, дом 12, корпус 3

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 4 375,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:


Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"


(подпись)

Н.В. Круглова




(подпись) (ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000118

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Елецкая улица, дом 21

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 1 820,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:



(подпись)

Н.В. Круглова



Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"


(подпись) (ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000119

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

улица Генерала Белова, дом 55, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 874,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: (Система отсутствует) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:




Н.В. Круглова

(подпись)



Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"



(подпись)

(ФИО)



АКТ

о проведении мероприятий по дезинфекции помещений и системы вентиляции здания организации, подведомственной Департаменту образования и науки города Москвы в 2021 году

№ДС9-00000120

г. Москва

6 января 2021 г.

Дезинфекционной бригадой Дезинфекционной станции №9 ГУП МГЦД бригадир:

Н.В. Круглова

(должность, ФИО Бригадира)

проведена дезинфекция в:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(наименование организации)

по адресу:

Ясенева улица, дом 35, корпус 2

(адрес организации)

Проведена дезинфекция помещений общей площадью 5 499,00 м кв. с использованием 1,0% раствора дезинфицирующего средства Экотаб. С экспозицией 90 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО:

- обеспечить отсутствие посторонних лиц на время выдержки (экспозиции)
- после окончания времени выдержки (экспозиции) провести проветривание помещений, протирание поверхностей с последующей генеральной уборкой (для закрытых помещений).

Проведена дезинфекция системы вентиляции здания в количестве: 1 (Одна система) с использованием 0,8% раствора дезинфицирующего средства Экомин. Дезинфекция систем(ы) вентиляции здания проведена при полном ее отключении. С экспозицией 60 мин.

После проведения дезинфекционных мероприятий, РЕКОМЕНДОВАНО: принудительное включение и работа на максимальную мощность системы вентиляции на время выдержки (экспозиции). С последующим сквозным проветриванием помещений путем открывания оконных фрамуг.

Претензий со стороны представителя ГБОУ Школа № 1636 "НИКА" нет.

Работы проведены без взимания платы с организации: ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

Настоящий Акт составлен в 3-х экземплярах (1 экз. для Объекта, 2 экз. для ГУП МГЦД).

Исполнитель от ГУП МГЦД:

Ответственное лицо организации:

ГБОУ Школа № 1636 "НИКА"

(подпись)

Н.В. Круглова

(подпись)

(ФИО)

